---------- Dokument: příloha_vyjádření k projektové dokumentaci.pdf ----------

JID: PCR17ETRfo99862965
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát
Rožkova 2757, 530 02 Pardubice

Č. j. KRPE-95083-2/ČJ-2025-170606 Pardubice 24. října 2025
Počet stran: 2

900.5721.99862965
[CZ_ORGANIZATION-1]
[CZ_ADDRESS-2]/IV
56601 [CZ_CITY_DICT-1]

[CZ_ORGANIZATION-2], Pardubická nemocnice, parkovací dům Komenského - v y j á d ř e n í:
K č.j.:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, jako příslušný orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve věci [CZ_ORGANIZATION-2], Pardubická nemocnice, parkovací dům
Komenského vydává následující

v y j á d ř e n í:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát souhlasí dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby "[CZ_ORGANIZATION-2],
Pardubická nemocnice, parkovací dům Komenského, SO -02 Zpevněné plochy, příjezdová komunikace, SO-03 Stavební úpravy, rozšíření ul. Komenského, SO -04 Cyklostezka". Předmětem
stavby je provedení vnějších komunikací kolem parkovacího domu:

SO-02 Zpevněné plochy, příjezdová komunikace se jedná o zřízení nových kolmých parkovacích stání podél místní komunikace a to 3 kolmé stání, 4 pro dobíjecí stanice a pro 7 sanitek. Dále se v objektu jedná o rozšíření stávajícího příjezdu k novému parkovacímu domu se
základní šířkou vozovky 7,0m. V objektu budou také řešeny nové chodníky, včetně vybudování nové zpevněné plochy pro nová stání pro jízdní kola.
SO-03 Stavební úpravy, rozšíření [CZ_STREET-2] se jedná o rozšíření stávající místní komunikace v ulici Komenského na min. šířku 6,0m.
SO-04 Cyklostezka se jedná o zřízení cyklostezky v dotčeném úseku podél stávající místní komunikace v šířce 2,5m, délky 83,0m.

Výše uvedený souhlas podmiňujeme splněním následujících podmínek:

1) Výjezd z parkovacího domu bude stavebně odlišen od napojení areálu Krajské nemocnice (jiný druh povrchu a snížená silniční obruba).
2) Rozhledové poměry v místě připojení parkovacího domu budou upraveny pro uspořádání "A" dle ČSN 73 6102, nikoli pro uspořádání "C", jak je provedeno. Stojany vjezdových závor, ani vjezdové závory nesmí tvořit překážku v rozhledech.
3) Oddělení stávajících parkovacích míst pro ZŠ Svítání bude odděleno, od jízdních pruhů ul ice Komenského, stavebně (jiný materiál a silniční obruba) s provedením výškově odděleného mysu v prostoru nevyužívaného "trojúhelníku".
2. strana
vyjádření
900.5721.[CZ_DRIVING_LICENSE-1]
4) Nebude posunuta dz č. IZ8a-b. Tato slouží prioritně pro řešení provozu v areálu Krajské nemocnice (omezený provoz veřejnosti na účelové komunikaci), nikoli vně areálu, když chybí řešení dle platných TP132.
5) Vyhrazená parkovací stání pro sanitky musí být označena z obou stran parkovacích stání. Označení vyhrazených míst musí být doplněno o vdz č. V10e.
6) Označení parkovacích míst pro dobíjení elektromobilů bude upraveno dle vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích/novela červenec 2025.
7) Obecná kolmá parkovací místa nebudou označena stálou svislou dopravní značkou.
8) Ší řkové uspořádání navržené stezky musí odpovídat výhledovým intenzitám provozu chodců a cyklistů dle ČSN 73 6110 a TP179.
9) Vyhrazená parkovací místa pro ZŠ Svítání budou označena z obou stran parkovacích stání. Označení vyhrazených míst musí být doplněno o vdz č. V10e.
10) Počet parkovacích míst pro jízdní kola požadujeme co nejvíce přiblížit počtu parkovacích míst
pro osobní vozidla. Rozměry stojanů na jízdní kola, jejich odstup, uspořádání a provedení musí být
upraveno dle čl. 6.9 ČSN 73 6056.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto vyjádření smí být použito pro účely zahájení stavebního řízení pro povolení stavby pouze v období 12 měsíců od data vydání.
Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Toto vyjádření není vyjádřením k povolení stavby parkovacího domu.

Zpracoval:
por. [CZ_PERSON_CTX-3]. [CZ_PERSON_CTX-2]
[CZ_PHONE_NUMBER-1]

npor. Ing. Miroslav Vápeník
vedoucí dopravního inspektorátu
z r. por. Ing. Jiří Moučka