

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kutná Hora
Oddělení obecné kriminality
Na Náměti 412, 284 01 Kutná Hora

Č. j. KRPS-75784-98/TČ-2024-010571-ZT

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ Kutná Hora
30. 04. 2025
..... krat příloh

Kutná Hora 30. dubna 2025

Počet stran: 11

Přílohy: 1

1) originál spisového materiálu

Energetický regulační úřad
Masarykovo Nám. 5
586 01 Jihlava 1

05102-18/2024-ERU

ČR - ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD podatelna Jihlava
Č.j.:
Došlo dne: -5. 05. 2025-211
PID1:
PID2:
Listů: Příloh: Listů příloh:

Odevzdání věci k projednání přestupku

Podle ustanovení § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu policejní orgán Územní odbor Kutná Hora, Oddělení obecné kriminality, Na Náměti 412, 284 01 Kutná Hora

o d e v z d á v á

k projednání přestupku

PO: SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov

dle ust. § 91a/2 písm. b) s odkazem na ust. § 87/4

zákona č. 458/2000 Sb. (v platném znění) o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

a

FO: [REDACTED] nar. [REDACTED]

dle ust. § 90/1 písm. k) s odkazem na ust. § 68/3

dle ust. § 90/1 písm. x) s odkazem na ust. § 87/4

zákona č. 458/2000 Sb. (v platném znění) o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

pro jednání spočívající v tom, že

spol. SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349 jako zhotovitel smlouvy o dílo se spol. Správa železnic, státní organizace na zhotovení Dokumentace pro územní řízení a dokumentace EIA „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou nedodala spol. NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364, jakožto

správci vysokotlakého plynového potrubí v katastru obce Paběnice požadovanou dokumentaci a podklady k požadovanému zásahu do ochranného a bezpečnostního pásma tří vysokotlakých plynovodů, jenž byla klíčová pro vydání souhlasného stanoviska k provedení zkušebních vrtů v tomto pásmu a stanovení podmínek jejich bezpečné realizace

bez uděleného souhlasu a požadované součinnosti od spol. NET4GAS, s.r.o. byl dne 11.03.2024 do katastru obce Paběnice vyslán [REDAKCE], [REDAKCE], [REDAKCE] RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou, kdy [REDAKCE] společně s [REDAKCE] v předmětném území [REDAKCE] ze tyto vrty se nacházejí v rizikovém pásmu tří vysokotlakých plynovodů, [REDAKCE] v daném území [REDAKCE] kdy samotné zjišťování podzemního vedení [REDAKCE] pomocí hledačky inženýrských sítí "Radiodetection", [REDAKCE] došlo k jejich označení zatlučením platových signalizačních kolíků a barevnému zvýraznění barvou na zemi

i přestože spol. SUDOP PRAHA a.s. [REDAKCE] bylo známo, že se v daném úseku VRT v katastru obce Paběnice se nachází podzemní tranzitní vedení tří vysokotlakých plynovodů a dalších inženýrských sítí a rovněž je zde silná nevole ze strany místních občanů s přípravnými pracemi pro projekt RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou, tak nebyla přijata žádná opatření k eliminaci rizik s prováděním objednaných vrtných prací včetně opětovného znovu zaměření rizikových vrtů z důvodu eliminace faktoru možného zásahu třetí osoby, [REDAKCE] ze strany [REDAKCE] a spol. SUDOP PRAHA a.s. mělo dojít pouze k formalistickému předání míst pro vrty dané etapy osobám provádějícím vrtné práce, a to předáním plánu a vzdálenému ukázání řady signalizačních kolíků v poli, kdy vrtaři měli být údajně ústně informováni o výskytu v podzemí uloženého vysokotlakého plynového vedení,

dne 19.03.2024 se do zájmového území, dostavili zaměstnanci smluvního dodavatele spol. Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o., kdy tito přijeli s vrtnou soupravou na takto vytyčená místa označená platovým kolíkem, bez údajného vědomí a přímého upozornění na skutečnost, že se nachází v ochranném pásmu podzemního vedení inženýrských sítí, a je tedy na místě zvýšená obezřetnost,

při následných vrtných pracích u sondy J 451 mělo dojít téměř k navrtání vedení sdělovacího kabelu plynovodu, přičemž sonda měla být provedena cca 15 cm od samotného kabelu, u sondy J 452 nacházející se v katastrálním území Paběnice [720216], parcelní číslo 1414, číslo LV 452 ve vlastnictví spol. AGRO PODLEŠÍ, a.s. pak došlo **dne 19.03.2024 v cca 10:20 hod.**, na údajně platovým kolíkem vyznačeném místě k **navrtání vysokotlakého plynového potrubí DN 1000**

výše uvedeným jednáním vedoucím v navrtání vysokotlakého plynového potrubí DN 1000 vznikla pošk. spol. NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364 škoda na navrtaném plynovodu a uniklém zemním plynu ve výši **9.466.973,- Kč včetně DPH**

O d ů v o d n ě n í:

Dne 19.03.2024 byly policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Oddělení obecné kriminality, zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu ve věci podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti podle §273/1,2b trestního zákoníku.

Po provedení šetření, výsledků zúčastněných osob a shromáždění písemných dokladů dospěl policejní orgán k následujícímu skutkovému ději:

Spol. SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349 uzavřela se spol. Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234 smlouvy o dílo na zhotovení *Dokumentace pro územní řízení a dokumentace EIA „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“*. V rámci této smlouvy byla předány spol. SUDOP PRAHA a.s. projekční podklady v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo jejich součástí byly Geodetické podklady pro projekt „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ (05/2021) zpracované společností GEOŠRAFO, s.r.o., IČO: 64793036. Geodetické podklady měly obsahovat zaměření terénu (povrchu) a zaměření pouze povrchových znaků inženýrských sítí.

Geodetické podklady rovněž obsahovaly výkres stávajících inženýrských sítí sestavené na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí i jednotlivá vyjádření správců inženýrských sítí. Bylo zde tedy také obsaženo vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364 ze dne 01.02.2021 k existenci inženýrských sítí v její správě.

Výše uvedené vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. ze dne 01.02.2021, evidované pod. sp. zn. 567/21/OVP/Z, k existenci inženýrských sítí ve správě mělo pouze informativní charakter a bylo platné 2 roky od data jeho vydání tedy od 1.2.2021 do 1.2.2023.

Ve vyjádření ze dne 01.02.2021 jsou spol. NET4GAS, s.r.o. stanoveny povinnosti pro stavebníka, a to zejména následující:

- *Ve fázi projektové přípravy si nechte ověřit technologem NET4GAS, s.r.o. skutečné krytí dotčené technické infrastruktury NET4GAS, s.r.o. v místě křížení a k projektové dokumentaci přiložte ověření skutečného krytí technologem.*
- *Před zahájením prací nutno ve spolupráci s příslušným technologem NET4GAS, s.r.o. provést vytyčení a ověření hloubek krytí stávajících VTL plynovodů a další dotčené technické infrastruktury ve správě NET4GAS, s.r.o.*
- *Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.*

V rámci realizace přípravných prací projektu [redacted] spol. SUDOP Praha a.s. [redacted] [redacted] [redacted] rozeslala hromadnou obecnou žádost o zakreslení stávajícího stavu inženýrských sítí pro stavbu RS 1 VRT Poříčany -Světlá nad Sázavou, datovanou dne 03.07.2023 pod. sp. zn. 201/77/2023. Nejednalo se zde přitom o žádost o vyjádření správce/provozovatele plynovodu pro konkrétní projektovou dokumentaci s vyznačenými místy plánovaných vrtů.

Tato žádost byla adresována širokému spektru provozovatelů inženýrských sítí a dalších osob, kdy jedním z adresátů žádosti byla i spol. NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364.

Dne 10.08.2023 uzavřela spol. SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349 [redacted] [redacted] a [redacted] [redacted] jako objednatel se spol. Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o., IČO: 47051175 [redacted] [redacted] jako zhotovitelem, smlouvu o dílo na provedení vrtných prací stavebního projektu s označením "RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou".

Předmětem smlouvy bylo dle článku 2.2. provedení vrtných prací a zpracování závěrečné vrtné technické zprávy pro stavbu RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou v souladu s předanými podklady a to v následujícím rozsahu činností: 158 ks inženýrskogeologických vrtů v celkové délce cca 2000m, z toho 9 ks HG vrtů v celkové délce cca 184 m, trvale vystrojených, vč. zhlaví; odběr neporušených vzorků; likvidace vrtů.

Dle článku 3.1. bylo sjednáno, že dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími podklady: situace s vyznačením umístění vrtů; tabulka vrtů s jejich požadovanými délkami a požadavky na odběr neporušených vzorků.

Dle článku 3.2. zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené podklady mu byly předány před podpisem této smlouvy, že s jejich obsahem je seznámen a že jejich obsah je pro něj závazný.

Dle článku 3.3. se objednatel zavazuje, že zajistí povolení vstupu na pozemky a ověření míst vrtů v souvislosti s vedením podzemních inženýrských sítí.

Dle článku 3.4. se objednatel zavazuje, že předá místa vrtných prací osobně zástupci zhotovitele.

dle článku 8.1. - odpovědnost za vady a škody, v níž je mimo další uvedeno, že zhotovitel neodpovídá za vady, které spočívají v okolnosti vylučující jeho odpovědnost. Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro činnost závazné.

Dne 20.09.2023 byla ze strany [REDAKCE] spol. NET4GAS, s.r.o. [REDAKCE] zaslaná na v předchozí žádosti uvedený e-mail: [REDAKCE]@sudop.cz odpověď pod. sp.zn. 8890/23/OVP/Z datovaná dne 30.08.2023. V rámci této odpovědi byly poskytnuty spol. SUDOP PRAHA a.s. mapové podklady vedení plynovodu včetně GPS souřadnic polygonu záměru stavebníka. Zároveň však byly v této odpovědi tučně uvedeny požadavky spol. NET4GAS, s.r.o. na doplnění žádosti o projektovou dokumentaci, ze které bude patrný rozsah prací, kdy je nezbytné zaslat tuto dokumentaci k odsouhlasení společnosti NET4GAS s.r.o.. Dále zde bylo zvýrazněného sdělení, že **zasílaný dokument má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.**

V závěrečné části dokumentu pod označením ostatní informace jsou pak zvláště uvedena zákonná ustanovení energetického zákona. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno **ochranné pásmo 4 m a bezpečnostní pásmo 200 m, kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.** Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je **ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m**, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo elektropřípojky 4m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

Dále bylo v dopise uvedeno, že **každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s útvarem NET4GAS, s.r.o. pro každou plánovanou akci jednotlivě.** Žádosti mají být zasílány přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz.

Dle doplňujícího vyjádření [REDAKCE] by byl po doplnění podkladů ze strany spol. SUDOP PRAHA a.s. postup takový, že až teprve po odsouhlasení dokumentace by bylo vydáno souhlasné vyjádření a na jeho základě si musí stavebník objednat vytyčení. **Vytyčení vždy provádí zaměstnanec NET4GAS, s.r.o.**

Přesné podmínky pro práce v ochranném pásmu spol. NET4GAS, s.r.o., které jsou standardizované pro veškeré zemní práce prováděné v těchto ochranných pásmech, jsou vyjádřeny **v souhlasném stanovisku spol. NET4GAS, s.r.o. ze dne 01.08.2024 pod sp.zn. 8313/24/OVP/Z pro žadatele spol. SUDOP PRAHA a.s. v rámci projednání projektu RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou - inženýrskogeologický průzkum.**

Toto souhlasné stanovisko bylo spol. NET4GAS, s.r.o. vydáno až na základě řádně podané žádosti spol. SUDOP PRAHA a.s. ze dne 31.7.2024 doplněné o požadovanou dokumentaci k vrtným pracím, která měla být ze strany spol. SUDOP PRAHA a.s. podána již po prvním informativním vyjádření spol. NET4GAS, s.r.o. ze dne 30.08.2023 pod. sp.zn. 8890/23/OVP/Z.

V tomto souhlasném stanovisku byla mimo dalšího stanovena **jednoznačná podmínka, že vrty budou umístěny za hranicí 25 m kolmé vzdálenosti od půdorysu nejbližšího VTL plynovodu na obě strany.**

Dále zde byly stanoveny další podmínky pro provádění stavebních prací, a to:

- Před každým započatím vrtacích prací bude geodetem žadatele vytyčen konkrétní vrt.
- **Na všechny vrty v bezpečnostním pásmu plynovodů NET4GAS bude přizván technolog NET4GAS, který vytyčí plynovody a zkontroluje vzdálenost vrtů.**
- Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době prací musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
- **Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozi ochrany), optické telekomunikační trasy a dálkového metalického kabelu.**
- Během vytyčení mohou být stanoveny další podmínky pro práce v ochranném pásmu.
- **Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services, kteří jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochraně kabelů telekomunikační sítě NET4GAS.**
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací.
- **Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny.** O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Samotný faktický postup při vytyčení tras stávajících vedení spol. NET4GAS, s.r.o. ze strany zaměstnanců spol. NET4GAS, s.r.o. je dle vyjádření této společnosti ze dne 20.02.2025 popsán tak, že:

"Na daném místě se technolog připojí do sloupku PKO (protikorozi ochrany), kde zvýší signál pro daný plynovod a následně vytyčí hledačem potrubí které vyznačí zatlučením dřevěných kolíků a určí se hledačem i hloubka uložení potrubí. Dále technolog klienta určí pásmem, nebo dálkoměrem, odstupovou vzdálenost požadovanou ve vyjádření.

U vytyčení je vždy přítomen žadatel/stavebník. Po každém vytyčení je sepsán protokol o vytyčení, který následně podepíše technolog klienta i žadatel o vytyčení."

V doplňujícím vyjádření ze dne 28.02.2025 je dále uvedeno:

"V případě žádosti o geologické vrty je vždy požadována minimální odstupová vzdálenost 20m od nejbližšího plynárenského zařízení a vždy je ve vyjádření požadováno vytyčení našich sítí pracovníkem společnosti NET4GAS, s.r.o."

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že kdyby bylo hned od počátku ze strany spol. SUDOP PRAHA a.s. zasláno řádné doplnění žádosti o provádění stavebních prací v ochranném pásmu plynovodů spol. NET4GAS, s.r.o., včetně požadované projektové dokumentace, tak by ze strany spol. NET4GAS, s.r.o. bylo vydáno obdobné souhlasné stanovisko, němž by byly stanoveny stejné podmínky pro provádění stavebních prací v ochranném pásmu plynovodu, jako ve výše uvedeném souhlasném stanovisku ze dne 01.08.2024.

V tomto případě by pak nemohlo dojít k situaci, kdy by samotné vytyčení míst vrtných sond v bezpečnostním pásmu plynovodu prováděla jiná osoba, než zaměstnanec spol. NET4GAS, s.r.o., kdy rovněž by ani nemohlo být uvažováno, že by jakákoli sonda mohla být realizována ve vzdálenosti menší než 20m od nejbližšího plynárenského zařízení.

Na základě řádného nedoplnění podkladů a nevyžádání vydání souhlasného stanoviska ke stanovení míst realizace vrtných sond je dána **objektivní odpovědnost právnické osoby, spol. SUDOP PRAHA a.s.**, dle ustanovení zákona č. 418/2011 Sb, kdy tato společnost **nezavedla dostatečná kontrolní opatření při plnění pracovních povinností svých zaměstnanců.**

V rámci výše uvedených kontrolních pochybení [redacted] spol. SUDOP PRAHA a.s., [redacted] jako [redacted] stavebního díla: RS 1 VRT Poříčany - Světla nad Sázavou, bez znalosti jakýchkoli upřesňujících podmínek spol. NET4GAS, s.r.o. pro možné umístění geologických vrtů v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu (minimální odstupová vzdálenost 20m od nejbližšího plynárenského zařízení), bez samotného oprávnění pro takovéto vytyčení míst vrtů (práce mohou být prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci spol.NET4GAS, s.r.o.) a zároveň bez faktických technologických možností pro samotné vytyčení (nemožnost zvýšení signálu ve sloupku protikorozi ochrany plynovodů), [redacted] ze strany spol. SUDOP PRAHA a.s. k vytyčení místa pro vrtné sondy probíhající přes výše uvedené ochranné pásmo pouze za pomoci běžné hledačky inženýrských sítí.

V daném případě rovněž nebylo ze strany spol. SUDOP PRAHA a.s. zajištěno povolení vstupu a udělení souhlasu k provádění vrtných prací na pozemcích pronajatých spol. AGRO PODLEŠÍ, a.s., IČO: 25714350, kde byla realizována vrtná sonda s ozn. J 452.

Tedy v rozporu s výše uvedenými povinnostmi ve vztahu k ochrannému a bezpečnostnímu pásmu plynovodu, byl ze strany spol. SUDOP PRAHA a.s. pouze s prvotně zaslanými informativními mapovými a JTSK souřadnicemi od spol. NET4GAS, s.r.o. vyslán [redacted] spol. SUDOP PRAHA a.s. [redacted] k vytyčení míst pro geologický průzkum. [redacted] dne 11.03.2024 v katastru obce Paběnice s hledačkou inženýrských sítí "Radiodetection" vytyčil místa jednotlivých vrtů, tedy mimo dalších i vrtu s ozn. J. 451 a J 452. Takto geodeticky zaměřená a vytyčená přesná místa pro provedení vrtných sond dle svého vyjádření [redacted] označil platovým kolíkem, který zatloukl do země a patu kolíku měl označit reflexním sprejem.

Umístění sondy J 451 měl [redacted] oproti původnímu plánu, z důvodu vytyčení podzemního vedení posunout o cca 3 metry od kabelového vedením které jím mělo být v podzemí lokalizováno pomocí hledačky inženýrských sítí.

Dle vyjádření [redacted] u sondy J 452 muselo dojít k celkovému posunu sondy [redacted] které bylo původně zamýšleno v plánu projektu prací, jelikož se přímo pod zamýšleným místem hlásilo vedení plynovodu. [redacted] tedy [redacted] 3 plynovody a cca 4 kabelová vedení [redacted] místo pro vrt J 452, aby nebyl v kolizi s žádným kabelovým vedením, plynovodem a ani jeho ochranným pásmem podle podkladů, které měl k dispozici. Sonda J 452 tak měla být vytyčena mimo ochranné pásmo min. 4m od každého plynovodu, s vědomím toho, že se nachází mezi vedením vysokotlakých plynovodů. Samotná vytyčená místa pro vrtné sondy měl předávat vrtařům [redacted] nar. [redacted]

Souřadnice takto geodeticky vytyčených míst vrtů byly zaznamenány do technické zprávy vypracované [redacted] spol. GEE-LS s.r.o. s ozn. zakázky VRT 1, průzkumné měření ze dne 11.03.2024, zaměření bylo provedeno metodou GNSS, kód kvality 3 za využití měřících přístrojů SOUTH S82.T-RTK a ASTECH Surveying S660.

Zde bylo mimo dalších zaznamenány souřadnice měřených bodů Y X Z(Bpv)

- pro vrt J 451: 684240.94; 1078830.36; 405.20
- pro vrt J 452: 684190.65; 1078928.48; 404.41

Dne 18.03.2024 přijel na vytyčená místa zaměstnanec spol. Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o. [redacted] nar. [redacted] společně se svým pomocníkem [redacted] [redacted]. Zde jim měl jim přidělený úsek předat [redacted] spol. SUDOP PRAHA a.s. [redacted]

Dle vyjádření [redacted] tito nebyli vůbec informováni, že by mělo být v daném území vedeno vysokotlaké plynové potrubí, či jakékoli jiné podzemní vedení. [redacted] měl [redacted] pouze předat vrtný úsek u první sondy společně s mapkou ze zakreslenými vrty a z tohoto místa mu měl ukázat v poli vytyčená místa pro vrtné sondy. Jednotlivé sondy se dle sdělení [redacted] fakticky neobjížděly, ani to nebylo běžnou praxí.

[redacted] k samotnému předání vrtné etapy jejíž součástí byly i vrty J451 a J 452 uvedl, že osobně předal [redacted] situační náskres s plány jednotlivých vrtů den před samotnou havárií. V tomto plánu měly být vyznačeny i inženýrské sítě, včetně vedení plynovodů. [redacted] výslovně upozorněn na to, že vrty J 451 a J 452 jsou poblíž vedení vysokotlakých plynovodů a aby vrtali pouze na vytyčených místech. S [redacted] měl být v neustálém telefonickém kontaktu, kdy v případě problémů s vrtem ho tento mohl kdykoli kontaktovat. Jelikož se nejednalo o stavební, ale průzkumné práce, tak na místě nebyl vykonáván stavební dozor nad pracemi jednotlivých vrtných osádek.

I přestože se jednalo o specifickou oblast, kde bylo pod zemí umístěno vysokotlaké plynové potrubí a další sítě spol. NET4GAS, s.r.o., o jejichž existenci [redacted] stavebního díla: RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou [redacted] Nebylo tedy provedeno překontrolování dříve vytyčených a zaměřených míst pro realizaci vrtných sond a bylo zde spoléháno pouze na o 8 dní dříve zatlučené kolíky v zemi.

Samotné vrtné práce byly provedeny vrtnou soupravou připevněnou na korbě nákladního automobilu Man (rz [redacted]) firmy Stavební geologie – IGHG s.r.o. Pro vrtání sond byla použita vrtací korunka průměru 190 mm.

Dne 19.03.2024 v cca 08:30 hod. začali zaměstnanci spol. Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o. provádět odběr vzorků u vrtu s ozn. J 451. Po jeho úspěšném vyvrtání se s vrtnou soupravou přesunuli k vrtu s ozn. J 452, jenž měl být dle projektové dokumentace od spol. SUDOP PRAHA a.s. hluboký 6m. Zde měli jako ve všech předchozích případech najet s vrtnou soupravou nad kolík, který měl být v době jejich příjezdu stejně jako ostatní kolíky řádně zatlučen do země a nejevil známky nějaké manipulace.

Po najetí vrtné soupravy nad místo s kolíkem měl být tento ze strany pana [redacted] odstraněn a na jeho místo měla být spuštěna vrtná hlava. Následně bylo započato s vrtnými pracemi. Po cca 10-15 minutách se měl postup vrtné hlavy zastavit, kdy tato měla narazit na něco pevného. Ze strany pana [redacted] mělo dojít k vytažení vrtné hlavy její vyčištění a následnému vrácení do vrtu a pokračování ve vyvrtávání sondy s domněním, že narazili na nějaký kámen. Po průrazu tvrdé vrstvy však z vrtu vylétla pod velkým tlakem zemina, kdy měl být cítit plyn. O havárii byly bezprostředně vyrozuměny složky IZS.

Po rozkrytí zeminy v místě prováděného vrtu č. 452 se v hloubce 160 cm nacházelo potrubí plynového vedení o průměru DN 1000 mm. Na horní boční části potrubí bylo zjištěno jeho poškození průrazem zaobleného tvaru, s přítomností stop po vrtací korunce.

Při následném šetření události ze strany spol. NET4GAS, s.r.o. a geodetického znovu zaměření realizovaných sond bylo zjištěno, že sonda s ozn.

- J 451 měla být vyvrtána na souřadnicích Y X: 684238,38; 1078832,01 tedy cca **15 cm od vedení sdělovacího kabelu**
- J 452 měla být vyvrtána na souřadnicích Y X: **684193,93; 1078933,27**, kdy tato navrtala vysokotlaké potrubí DN 1000

Na základě přepracovaného vyčíslení byla ze strany pošk. spol. NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364 vyčíslena celková škoda na navrtaném plynovodu a uniklém zemním plynu na částku **9.466.973,- Kč včetně DPH.**

Ze strany spol. SUDOP PRAHA a.s. bylo rovněž provedeno kontrolní zaměření vrtu s ozn. J 452 [redacted] kdy dle jeho měření byly souřadnice skutečně zaměřené polohy sondy J 452 v souřadnicích Y X Z: 684194,62; 1078932,98; 404,58.

Dle tohoto měření měla být **skutečně realizovaná sonda J 452 ve vzdálenosti 6 metrů od souřadnic vytyčeného místa pro tuto sondu zaznamenaného do zprávy vypracované [redacted] spol. GEE-LS s.r.o. s ozn. zakázky VRT 1, průzkumné měření ze dne 11.03.2024.**

Ve věci posouzení stavební činnosti při realizaci předmětného provádění zemních prací byl vypracován [redacted], **znalecký posudek z oboru stavebnictví, odvětví inženýrské stavby.**

Znalkyně ve svém posudku shrnuje výše konstatované porušení povinností spol. spol. SUDOP PRAHA a.s., která nezajistila od provozovatele plynovodu spol. NET4GAS, s.r.o. souhlasné stanovisko, kdy pro jeho vydání ani nedodala požadované podklady. Rovněž nezajistila povolení vstupu na pozemky na nichž byly prováděny vrtné práce.

Dále znalkyně konstatuje, že: "Zhotovitel geologických vrtů, společnost Stavební geologie – IGHG s.r.o. měla před zahájením své inženýrskogeologické činnosti ověřit při vynaložení potřebné péče dle § 2594 Občanského zákoníku jako odborně způsobilá firma ve spolupráci se svým zadavatelem, společností SUDOP Praha a.s., zda je k dispozici schválený projekt vrtných prací se souhlasnými stanovisky včetně společnosti NET4GAS s.r.o. a případných dalších správců sítí v dané oblasti a také souhlasná stanoviska majitelů pozemků (tj. v tomto území AGRO PODLEŠÍ a.s. a [redacted] umožňující vstupy na jejich pozemky (viz také čl. 4 smlouvy [14] týkající se doby plnění díla), na kterých se plánovaly vrtné práce provádět a také za jakých podmínek bude možné tyto práce provést.

Podle § 2594 Občanského zákoníku se požaduje, aby zhotovitel upozornil objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

Z předaných podkladů je zřejmé, že zhotovitel díla, který je odbornou osobou, neupozornil na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal.

Protože se jednalo o provádění vrtů v bezpečnostním nebo ochranném pásmu tří plynovodů, měl být zajištěn technický dozor objednatele (TDI) v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb. K inženýrsko-geologickým pracem v bezpečnostním pásmu tří plynovodů, které měly být nejprve řádně odsouhlaseny, měl být přizván pro kontrolní měření geodet, který měl být schválen společností NET4GAS s.r.o., aby byla prověřována poloha již dříve vytyčených signálních bodů v terénu (pro eliminaci chyb ve vytyčení nebo také i z hlediska možnosti jejich případného svévolného vandalského přemístění), a to podle dokumentace skutečného provedení plynovodu.

Zhotovitel, společnost Stavební geologie – IGHG s.r.o. vycházela zřejmě pouze ze smlouvy, čl. 3 [14], podle které měl zajišťovat vytyčení trasy pro možnost provádění vrtů smluvní zadavatel, kterým byl SUDOP Praha a.s., a zhotovitel neověřil bod 4 smlouvy [14], zda je již možné smluvně vstupovat na cizí pozemky.

Geodet měl být přizván pro ověřování správnosti vrtných prací prováděných zejména v oblastech těsně sousedících s vedením tras plynovodů, aby bylo průběžně kontrolováno,

zda zůstávají v platnosti a skutečně byla správně vytyčena místa dříve označena kolíky z plastu (červené barvy, průměru 1 cm a délky 70 cm).

Metodika prací na prováděných vývrtech nebyla řádně vypracována tak, aby se zamezilo vzniku rizik s ohledem na ohrožení lidského zdraví, ekonomických nebo ekologických škod. Metodika prací se měla opírat o zpracovanou a také řádně schválenou projektovou dokumentaci v souladu s požadavky NET4GAS s.r.o. zahrnující technickou zprávu, výkresy půdorysů a řezů plánovaných geologických vrtů a jejich souřadnic, které měly být odsouhlaseny na NET4GAS s.r.o. na základě dokumentace skutečného provedení plynovodu (DSP).

Při realizaci vrtů v oblastech bezpečnostního nebo ochranného pásma plynovodů měl být na stavbě zajištěn odborný stavební dozor ze strany investora a zhotovitele, kontrolní činnosti geodeta a splněny požadavky podmínek provádění písemně požadovaných společností NET4GAS s.r.o.

Vytyčení trasy bylo provedeno bez vědomí a odsouhlasení správcem sítí NET4GAS s.r.o., kterému nebyla předložena a také jím schválena požadovaná projektová dokumentace se zakresleným návrhem geologických vrtů. Správce sítí NET4GAS s.r.o. na písemný dotaz podaný SUDOP Praha a.s. ze dne 29.08.2023 o informacích o sítích v dotčeném území pro stavbu železnice s názvem stavby RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou podrobně písemně informoval dne 30.08.2023 o požadavcích na doplnění žádosti, tj. jaké dokumenty mu musí být jako správci dotčených sítí předloženy pro možnost odsouhlasení projektové dokumentace pro záměr provést inženýrskogeologický průzkum s vrty v dané oblasti."

Na základě výš uvedených skutečností má policejní komisař za zcela jednoznačně prokázané, že spol. SUDOP PRAHA a.s. byla již při uzavření smlouvy o dílo se spol. Správa železnic na zhotovení *Dokumentace pro územní řízení a dokumentace EIA „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“* informována o tom, že v úseku dráhy ležícím v katastru obce Paběnice je umístěno vysokotlaké plynové potrubí. V rámci této smlouvy byla předány spol. SUDOP PRAHA a.s. projekční podklady v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo včetně informativního vyjádření spol. NET4GAS, s.r.o. o existenci inženýrských sítí a o podmínce, že ověření a vytyčení těchto sítí musí být provedeno technologem spol. NET4GAS, s.r.o.

S vědomím těchto skutečností spol. SUDOP PRAHA a.s. zaslala spol. NET4GAS, s.r.o. obecnou žádost o zakreslení stávajícího stavu inženýrských sítí pro stavbu RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou, datovanou dne 03.07.2023 pod. sp. zn. 201/77/2023, kdy po obdržení další pouze informativní odpovědi o existenci předmětných inženýrských sítí a výzvě k doplnění žádosti o projektovou dokumentaci na toto nereagovala.

S vědomím toho, že nebyl vydán souhlas správce inženýrských sítí a rovněž že nebyly uděleny souhlasy vlastníků pozemků na vstupy na jejich pozemky, byl na místo vyslán zaměstnanec spol. SUDOP PRAHA a.s., [redacted] stavebního díla: RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou [redacted] společně [redacted] pásmu plynovodů [redacted]

Takto vytyčená a zaměřená sonda J 451 jen cca o 15 cm minula vedení sdělovacího kabelu plynovodu. Místo skutečného vyvrtání sondy J 542 ze strany zaměstnanců spol. Stavební geologie -IGHG, spol. s r.o. a místa vytyčeného [redacted] jsou sice rozdílná, nicméně v takto citlivé oblasti nedošlo ze strany spol. SUDOP PRAHA a.s., ani [redacted] k fyzickému předání a znovu zaměření dříve vytyčených míst pro sondy těsně před jejich realizací, k čemuž se tato společnost zavázala ve smlouvě o dílo na provedení vrtných prací stavebního projektu s označením "RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou. Rovněž na místě nebyl zajištěn odborný stavební dozor.

Výše uvedeným jednáním vedoucím až v navrtání vysokotlakého plynového potrubí DN 1000 vznikla pošk. spol. NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364 na uniklém plynu, opravách zařízení

a odstranění závadového stavu po havárii škoda vyčíslená v celkové částce **9.466.973,- Kč včetně DPH.**

Tímto výše uvedeným jednáním došlo ze strany obv. spol. SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349 a [REDAKCE] k naplnění skutkové podstaty přečinu **poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti podle § 277 odst. 1 tr. zákoníku**, kterého se dopustí ten, kdo do z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že ze strany spol. SUDOP PRAHA a.s. [REDAKCE] RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou [REDAKCE] došlo zřejmě vinou nedostatečného uplatňování kontrolních mechanismů, či laxnosti při dohledu nad výkonem pracovní náplně svých zaměstnanců, k nedbalému jednání při vyžadování zpráv od správců inženýrských sítí, zejména spol. NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364, kdy po obdržení odpovědi správce sítě o existenci jeho inženýrských sítí v předmětné lokalitě, přestože se nejednalo o stavební činnost ale pouze průzkumné práce, s tímto dále nespolečovali ve věci doplnění podkladů k průzkumným pracím a domluvy koordinovaného způsobu jejich provedení.

Při vytyčení míst pro vrtné práce ze strany [REDAKCE] nebylo rovněž spolupracováno se spol. NET4GAS, s.r.o. na jejich vytyčení. Samotné vytyčení tak probíhalo za pomoci hledačky inženýrských sítí, kdy takto vytyčená a zaměřená místa pro vrtné práce byla následně pouze formalisticky předána s údajným slovním upozorněním vrtařů na přítomnost inženýrských sítí v daném území. Průběh samotných vrtných prací u vrtů J 451 a J 452 nebyl ze strany spol. SUDOP PRAHA a.s. nikým dozorován a rovněž nedošlo k opětovnému znovu zaměření dříve vytyčených sond za účelem eliminace zásahu třetí osoby.

Tedy spol. SUDOP PRAHA a.s. a [REDAKCE] v ochranném pásmu plynovodů a kabelových vedení dostatečně nezajistili aby nedošlo k poškození plynárenské soustavy, nebo omezení či ohrožení jejího bezpečného a spolehlivého provozu, kdy veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení. Výše uvedené vrtné práce byly rovněž provedeny v ochranných pásmech bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zařízení, které slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie.

Výše uvedeným jednáním vedoucím až v navrtání vysokotlakého plynového potrubí DN 1000 vznikla pošk. spol. NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364 na uniklém plynu, opravách zařízení a odstranění závadového stavu po havárii škoda vyčíslená v celkové částce **9.466.973,- Kč včetně DPH.**

Ve výše popsaném jednání není ze strany policejního orgánu, po důkladném prošetření věci, spatřováno spáchání jakéhokoli trestného činu, kdy:

U přečinu **Obecné ohrožení z nedbalosti dle ust. § 273 tr. zákoníku**, kdy není naplněna skutková podstata tohoto trestného činu, jelikož obecně nebezpečný následek, jehož přivození zakládá trestní odpovědnost za trestný čin obecného ohrožení podle § 273, může spočívat ve:

- vydání většího počtu lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví, a
- vydání cizího majetku v nebezpečí škody velkého rozsahu.

Předpokladem naplnění znaku vydání většího počtu lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví je, aby bylo tímto způsobem ohroženo nejméně sedm lidí.

Škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč.

Na základě výše uvedených skutečností, kdy k navrtání plynovodu došlo na zemědělském pozemku daleko od obydlí a výskytu osob, vyjma dvou vrtařů a byla způsobena škoda v celkové částce 9.466.973,- Kč včetně DPH, **není naplněn ani jeden znak skutkové podstaty tohoto trestného činu.**

U přečinu **Poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení z nedbalosti dle ust. § 277 tr. zákoníku** rovněž není naplněna skutková podstata tohoto trestného činu ve vztahu k hrubé nedbalosti, kdy trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

Na základě výše uvedených skutečností, je sice patrné, že přístup spol. SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349 a [redacted] byl nedbalý, kdy nebylo zcela řádně spolupracováno se spol. NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364, nebyly této společnosti dodány doplňující podklady a rovněž chyběl přímý dohled nad vrtnými pracemi prováděnými v rizikovém území. Tento přístup však **nelze chápat jako bezohledné jednání naplňující znak hrubé nedbalosti.**

Ve výše popsaném jednání tedy policejní orgán spatřuje znaky přestupku proti zákonu č. 458/2000 Sb. (v platném znění) o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.

Policejním orgánem bylo rozhodnuto o **odložení věci dle ust. § 159a odst. 1 písm. a) tr. řádu a jejímu odevzdání příslušnému orgánu k projednání přestupku.**

za policejní orgán

por. Mgr. Zdeněk Tvrdík
komisař



